



- 说明:
- 1、图中管径以mm计, 其余均以m计;
 - 2、本图为广湛高铁阳江北站配套工程给水管道总平面布置图;
 - 3、设计范围包括北站北路、北站西路、北站东路、北站南路、北虹路、北安路、北站南路、科兴路和创智路9条道路, 新建给水主干管DN300~DN600, 采用T型橡胶圈柔性承插接口球墨铸铁管, 厚度级别K9, 管件三通为K14级别, 承压等级PN=1.0MPa。
 - 4、给水建设秩序: 地方应保证广湛高铁阳江北站配套工程站房和地方道路需要配套完成新建地方自来水厂和周边地方管网建设, 保证车站, 站前广场和站房的生活水量、水压和水质正常使用。

给水管道总平面布置示意图 1:5000

- 说明:
- 1、本图比例1: 5000, 单位以米计。
 - 2、本项目坐标系、高程系同道路。

—— 本次设计给水管道
- - - - 周边道路规划管道
—— 原水管道

四川省建设工程设计出图专用章
中铁二院工程集团有限责任公司
资质等级: 工程设计综合甲级
可从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务。
资质证书编号: A151000179 有效期至: 2028年12月22日
四川省住房和城乡建设厅监制

中国中铁 中铁二院工程集团有限责任公司	广湛高铁阳江北站智能交通枢纽工程 设计施工总承包	给水管道总平面布置图		设计	复核	一审	二审	审定	图号	日期
				设计	复核	一审	二审	审定	DL-JS-01	2025.03